






São Gabriel Saneamento

Aplicação: 06/2012

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - RELATÓRIO MENSAL

Revisão: 00

PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 - PORTARIA GM/MS Nº 2472, DE SETEMBRO DE 2021 - PORTARIA SES 415/2023

	Físico - Químico																											Bacteriológico						
	Flúor			Cloro			Turbidez			Cor			pH			Gosto e Odor			Acrilamida			Epicloridrina			Cianobactérias			Coliformes Totais			Escherichia coli			
	0,6 a 0,9 mg/L			0,2 a 5,0 mg/L			VMP 5,0 NTU			VMP 15 PCU			6,0 a 9,0			VMP 6,0			VMP 0,5 µg/L			VMP 0,4 µg/L			VMP 20.000 cél/ml			Ausente			Ausente			
Referência 2025	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº de Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	
	Janeiro	D.A	20	0,82	53	56	0,72	53	56	0,41	53	56	2	D.A	20	7,25	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Fevereiro	D.A	20	0,80	53	56	0,74	53	56	0,31	53	56	1	D.A	20	7,25	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Março	D.A	20	0,77	53	56	0,75	53	56	0,33	53	56	2	D.A	20	7,55	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Abril	D.A	20	0,75	53	56	0,97	53	56	0,44	53	56	2	D.A	20	7,54	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Maiο	D.A	20	0,79	53	56	0,82	53	56	0,56	53	56	1	D.A	20	7,23	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Junho	D.A	20	0,73	53	56	1,19	53	56	0,58	53	56	2	D.A	20	6,97	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Julho	D.A	20	0,82	53	56	1,11	53	56	0,56	53	56	1	D.A	20	7,38	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Agosto	D.A	20	0,77	53	56	0,95	53	56	1,11	53	56	2	D.A	20	7,28	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
	Setembro	D.A	20	0,70	53	58	1,00	53	58	0,70	53	58	0	D.A	20	6,91	53	58	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	58	0	53	58	0
	Outubro	D.A	20	0,76	53	56	0,72	53	56	0,49	53	56	1	D.A	20	7,33	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	58	0	53	58	0
	Novembro	D.A	20	0,81	53	56	0,90	53	56	0,41	53	56	2	D.A	20	7,39	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0
Dezembro	D.A	20	0,71	53	56	0,53	53	56	0,63	53	56	2	D.A	20	7,43	53	56	0	D.A	-	-	D.A	-	-	D.A	-	-	53	56	0	53	56	0	

VMP - Valor Máximo Permitido

NTU - Unidade de Medida Para Turbidez

PCU - Unidade de Medida Para Cor

D.A - Dispensado Análise de Acordo Com as Exigências da Portaria



São Gabriel Saneamento

Aplicação: 06/2012

LEGENDA PARA INTERPRETAÇÃO DOS PARÂMETROS ANALISADOS

Revisão: 00

Parâmetros

Significado

Flúor

Produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.

Cloro

Produto químicos utilizado para eliminar bactérias.

Turbidez

Ocorre devido a partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.

Cor

Ocorre devido a partículas dissolvidas na água.

pH

Utilizado para medir a acidez ou alcalinidade.

Gosto e Odor

Características que podem ser percebidas pelos sentidos humanos.

Acrilamida

A acrilamida é uma substância química usada na produção de polímero, o qual é empregado no tratamento de água.

Epicloridrina

A epicloridrina é uma substância química usada na produção de coagulantes, o qual é empregado no tratamento de água.

Cianobactérias

Indicador usado para identificar contaminação por microrganismos de floração.

Coliformes Totais

Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.

Escherichia Coli

Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes de origem animal (fezes)